



ZERTIFIKAT CERTIFICATE



EL-1809-360846-000

Seite / Page 1 / 1

Gültigkeit *Expiry Date* **20.11.2023**

Genehmigungsinhaber
Licence Holder

**AMS – Automatische Mess- und
Steuerungstechnik GmbH**
Enge Gasse 1
91275 Auerbach / Opf
Germany

Der Inhaber der Zeichengenehmigung ist
berechtigt das Nemko **Bauart geprüft** Zeichen
auf dem hier beschriebenen Produkt für die
Gültigkeitsdauer des Zertifikats anzubringen.
Weitere Hinweise siehe unten.

Fertigungsstätte
Manufacturing Plant

**AMS – Automatische Mess- und
Steuerungstechnik GmbH**
Enge Gasse 1
91275 Auerbach / Opf
Germany

*The holder of this certificate is entitled to use
the Nemko **Bauart geprüft** -mark on the
product described below. The mark is only to
be used within the validity of this certificate.
For further notice, see below.*

Geprüft nach
Tested according to

EN 60335-1:2012 + A13:2017; EN 50291-1:2010 + A1:2012

Zertifiziertes Produkt
Certified Product

CO – Warngerät / CO - Alarm

Bezeichnung
Type Designation

CO-ALARM S/200 – C

230 V~, 50 Hz, max. 6 VA, IP X2D. Typ A für Kohlenmonoxid (CO), Klasse II
12 V DC, max. 100 mA, IP X2D, Typ A für Kohlenmonoxid (CO), Klasse III

Handelsname: 

**230 V~, 50 Hz, max. 6 VA, IP X2D Type A for detection of CO (carbon
monoxide), Class II**
**12 V DC, max. 100 mA, IP X2D, Type A for detection of CO (carbon
monoxide), Class III**

Trade mark: 

Test Report Nr.:
Test Report No.:

EL-1809-360846-001 vom / dated 2018-11-14

Das Baumuster wurde einer Typprüfung unterzogen und entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen gemäß ProdSG. Dem Zertifikat liegen die Geschäftsbedingungen und die Prüf- und Zertifizierungsordnung der Prüfstelle zugrunde.


Bei Nichteinhaltung der Vorschriften kann die Zeichengenehmigung zurückgezogen werden.

The tested model described above complied with the safety requirements according to ProdSG at the time of certification.

This certificate is issued based on the regulations of the certification body.

In case of any irregularities or non-compliances, this certificate can be withdrawn with immediate effect.

Ausstellungsdatum: 21.11.2018
Date of Issue



signature

Sabine Kußmaul
Zertifizierungsstelle
Certification Department



Nemko GmbH & Co. KG
P.O. Box 1250
D-76318 Pfinztal, Germany

Office address
Reetzstr. 58
D-76327 Pfinztal, Germany

Telephone
+49 (0) 7240 63 0
www.nemko.com

Fax
+49 (0) 7240 63 11
www.nemko.de